



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

275/2013 (VII.16) Korm. rendelet alapján
Teljesítmény nyilatkozat száma: PENY-8/2015

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|----------------------|--|----------------------|---|
| 1 | Terméktípus egyedi azonosító kódja: | PN 6 bar üzemi nyomású, polietilén, PE80 alapanyagú víznyomócsövek | | | | |
| 2 | A felhasználás célja(i): | <p>A csövek földbe temetett ivóvíz nyomóhálózatok kialakítására, valamint egyéb vizek, szennyvizek nyomás vagy vákuum alatti szállítására alkalmazhatók, 40 °C-ot meg nem haladó szállított víz hőmérsékletig.</p> <p>A csövek PE100 anyagból készülnek a névleges nyomást meghatározó szabványos méretarányban (SDR). A csövekből hegesztéssel vagy mechanikus csőkötő idomokkal csővezeték-rendszerek építhetők ki.</p> <p>A csövek felhasználási célját a csövek szignálásának színe (ivóvízcső esetén kék, szennyvízvezető cső esetén barna, egyéb rendeltetésű cső esetén fehér), esetlegesen a jelölő csík színe (színkód megegyezik a szignálásával), valamint a szignálás szövegesen tartalmazza.</p> <p>Emberi fogyasztásra szánt víz szállítására szolgáló vízvezeték-rendszerek építéséhez, - a 201/2001 (X.25) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, - csak ÁNTSZ engedéllyel rendelkező alapanyagból készült csövek használhatók.</p> | | | | |
| 3 | A gyártó | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Neve és címe:</td> <td>PARTIUM '70 Zrt. 4024 Debrecen, Blaháné u.2/II</td> </tr> <tr> <td>Elérhetősége:</td> <td>titkarsag@partium.hu; www.partium.hu Tel: 06/52-415-466</td> </tr> </table> | Neve és címe: | PARTIUM '70 Zrt. 4024 Debrecen, Blaháné u.2/II | Elérhetősége: | titkarsag@partium.hu; www.partium.hu Tel: 06/52-415-466 |
| Neve és címe: | PARTIUM '70 Zrt. 4024 Debrecen, Blaháné u.2/II | | | | | |
| Elérhetősége: | titkarsag@partium.hu; www.partium.hu Tel: 06/52-415-466 | | | | | |
| 4 | A teljesítmény állandóságának értékelési rendszere(i) (AVCP) az Európai Bizottság 1999/472/EC határozata, illetve a 305/2011/EU rendelet alapján : | 4-es rendszer | | | | |
| 5 | Nemzeti szabvány: | MSZE 9981 | | | | |

Nyilatkozat szerinti teljesítmény

| | Lényeges (Alapvető) jellemzők | Teljesítmény | Vizsgálati előírás | Műszaki előírás |
|---|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | Tűzben való viselkedés | NPD | - | |
| 6 | Belső nyomásállóság | PN 6 bar | MSZ EN ISO 1167-1 MSZ EN ISO 1167-2 | MSZE 9981 |
| | Nyomócsövek mérete, mérettűrése | Megfelel az MSZ EN 12201-2+A1 szabványnak | MSZ EN ISO 3126 | |
| | Víztömörség | PN16 bar üzemi nyomáson: Víztömör | MSZ EN ISO 1167-1 MSZ EN ISO 1167-2 | |
| | Belső nyomásállóság tartóssága (OIT) | ≥ 20 perc | MSZ EN ISO 11357-6 | |
| | Csatlakozások tartóssága | NPD | - | |
| | Veszélyes anyagok kibocsátása | NPD | - | |
| | Higiéniai tulajdonság | Megfelel a 201/2001 (X.25) Korm. rendelet előírásainak | | Lásd egyéb vonatkozó dokumentumok |

Kiegészítő tájékoztatás: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat termékre vonatkozó alkalmazási engedélyek száma: **KEF-12417-2/2014; KEF-5102-2/2014;**

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A 275/2013 (VII.16) Korm. rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

| | | |
|---|--|---|
| 8 | A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Berettyóújfalu, 2015.05.12 | Orosz János vezerigazgató |
|---|--|---|

PARTIUM '70 Zrt.
Berettyóújfalu Üzem
4100 Berettyóújfalu
Keresztesi út 3. Pf. 69.
Adószám: 10273252-2-09

- Cím: 4024 Debrecen, Blaháné u. 2. 2. em. 203-204 ■ 4001 Debrecen, Pf. 18.
- Telefon: 06 52 415 466 ■ Fax: 06 52 410 730 ■ E-mail: partium@partium.hu ■ www.partium.hu
- Telephelyek: 4100 Berettyóújfalu, Keresztesi út 3. sz. ■ Telefon: 06 54 505 356 ■ Fax: 06 54 402 418
3580 Tiszaújváros, Gyári út, TVK Ipartelep 2117/14 hrsz. ■ Telefon: 06 49 522 577 ■ Fax: 06 49 521 915
- Cégjegyzékszám: 09-10-000010 ■ Adószám: 10273252-2-09